

OBRAS RELEVANTES:
ALGUNOS DE LOS TRABAJOS QUE HA REALIZADO NUESTRA EMPRESA EN CHILE Y EL EXTRANJERO.

FECHA	CLIENTE	DESCRIPCIÓN
NOV 2022	EKA	Servicio de toma muestra y análisis a 03 transformadores, ubicados en Planta EKA, Talcahuano.
OCT/NOV 2022	AES GENER	Servicio de Cambio de 6 bolsas a conservadores principales y mantenimiento a CTBC. y ensayos eléctricos. S.E Andes.
OCT 2022	ERRAING	Servicio toma de muestra y análisis de aceite a 26 transformadores, ubicados en PFV San Pedro III, Calama.
OCT 2022	MINERA CENTINELA	Mantenimiento y Ensayos Eléctricos a transformadores, Minera Centinela, Sulfuros.
OCT 2022	OCCIDENTAL CHILE	Servicio de regeneración de Aceite a 4 Transformadores Rectificadores de 15.000 litros en OXI CHILE Talcahuano COT.2021489-00 transformadores maraca Siemens de 5,18 MVA 5.180 / 3.660/66 KV
OCT 2022	ENGIE	Servicio de análisis por contrato, plantas Solares Arica, Iquique, Antofagasta.
SEP 2022	MINERA CENTINELA	Servicio toma de muestra y análisis de aceite a transformadores, ubicados en Minera Centinela Planta Sulfuros.
AGO 2022	HYOSUNG	Servicio de mantenimiento de 03 ATRS en S.E Nueva Maitencillo, Vallenar.
AGO 2022	GE	Servicio toma de muestra y análisis de aceite a transformadores, ubicados en S.E Changos, S.E Cumbre y S.E Nueva Cardones; pertenecientes a TEN.
AGO 2022	CEMENTOS MELON	Servicio de mantención preventiva y correctiva del transformador de poder TAG TF04Y03; 60 / 12 kV; 12.61 MVA, marca PAUWELS TRAFO, ubicado en la Calera.
AGO 2022	GLENCORE	Servicio de regeneración de aceite a Tr 33 MVA – 220/6,6 kV con 39.360 litros, ubicado en Lomas Bayas.
AGO 2022	GLENCORE	Servicio de mantención y ensayos eléctricos a Tr 33 MVA – 220/6,6 kV con 39.360 litros, ubicado en Lomas Bayas.
AGO 2022	HYOSUNG	Servicio de mantenimiento de 04 ATRS en S.E Nueva Cardones.
AGO 2022	MINERA CENTINELA	Servicio mantenimiento, toma de muestra y análisis de aceite a transformadores, ubicados en Minera Centinela Planta Sulfuros.
JUL 2022	ENEL GREEN POWER	Servicio toma de muestra y análisis de aceite a 01 transformador de poder, ubicado parque Fotovoltaico Finis Terrae, Maria Elena.
JUL 2022	TRANSELEC	Servicio de regeneración de aceite Ferranti Packard TRT,220/1547110 KV de 150 MVA serie 29049-1 de 83.270 litros, ubicado en Subestación Cardones
JUN 2022 -	VIAL Y VIVES	Contrato N°1901-019 / 2021 / V&V-Pruebas Y Armados De Transformadores, equipos ubicados en Proyecto QB2.
JUN 2022	ATLANTICA	Servicio toma de muestra y análisis de aceite a 02 transformadores de poder 70 MVA, ubicados en S/E PS1 – Mejillones.
JUN 2022	TINGUIRICA ENERGIA	Servicio de cambio de empaquetaduras en transformador de poder N°2 ABB TOSHIBA de 96 MVA 220 – 154 /15,0 KV, Central Hidroeléctrica La Confluencia.
JUN 2022	ANTOFAGASTA MINERALS	Mantenimiento de transformadores Minera Centinela, Planta Sulfuros.
JUN 2022	CGE	Servicio de regeneración con servicio energizado de Transformador Marca RHONA de 12 MVA serie 40163 TAG 48900 66/ 23 KV con un volumen de aceite de 14.075 litros, S.E Las Arañas - San Pedro Melipilla.

JUN 2022	ENGIE	Servicio de eliminación de filtraciones a 04 transformadores ubicados en PFV Los Loros.
JUN 2022	CGE	Servicio de regeneración a transformador Marca RHONA de 26 MVA serie 14436 TAG 19080 115/13,6 KV con un volumen de aceite de 16950 litros, S/E Marga Marga.
MAY 2022	METRO S.A.	Servicio Toma De Muestras Y Análisis Aceite transformadores Lord Cochrane.
MAY 2022	COLBUN	Servicio Toma De Muestras Y Análisis Aceite Transformadores Rectificadores 2019,2020 ubicados en Central Santa María.
MAY 2022	EKA	Servicio de toma muestra y análisis a 06 transformadores, ubicados en Planta EKA.
ABR 2022	VOITH	Servicio toma de muestra y análisis de aceite a 02 transformadores de 170 MVA, ubicados en Central Alto Maipo.
ABR 2022	ANTOFAGASTA MINERALS	Mantenimiento de transformadores Minera centinela, planta Sulfuros.
ABR 2022	ABENGOA	Servicio toma de muestra y análisis de aceite a 6 transformadores, ubicados Planta Termo Solar Cerro Dominador.
ABR 2022	CEMENTOS POLPAICO	Servicio toma de muestra y análisis de aceite a 02 transformadores, ubicados en planta Polpaico Mejillones.
ABR 2022	WUTHCO	Servicio toma de muestra y análisis de aceite a 02 transformadores, ubicados en planta Codelco Chuquicamata, Calama.
MAR 2022	TRANSELEC	Ensayos Eléctricos y pasivación ATR5-U2 SSEE Charrúa.
MAR 2022	TRANSELEC	Ensayos Eléctricos y pasivación ATR5-U1 subestación Charrúa.
FEB 2022	EKA	Servicio de toma muestra y análisis a 03 transformadores, ubicados en Planta EKA.
FEB 2022	CMPC	Servicio de Toma de muestras y análisis de aceite Físico Químico y Cromatográfico de Gases a 42 Transformadores ubicados en planta Santa Fe, Nacimiento.
ENE 2022	ARAUCO	Servicio de Análisis Aceite, Mantención Transformadores - PGP 2022, Cambio de bobina transformador Seco, Reemplazo de transformador Seco.
ENE 2022	WEG	Servicio de Vendor por la Inspección de recibimiento, montaje electromecánico, tratamiento de la parte activa, tratamiento del aceite, llenado del transformador y pruebas de terreno
ENE 2022	REVERGY	Servicio toma de muestra y análisis de aceite a 01 transformador de 100 KVA, ubicado en PE La Huella – Ovalle
ENE 2022	CONTITECH	Servicio de prueba de corriente de disparo a 02 Breakers eléctricos S.E N°1 , ubicados en Planta Contitech – Renca.
ENE 2022	OENERGY	Servicio toma de muestra y análisis de aceite a 02 transformadores CH de 1.800 KVA, ubicados en Parque Fotovoltaico El Picurio, Teno.
ENE 2022	OENERGY	Servicio toma de muestra y análisis de aceite a 04 transformadores Rhona de 600 KVA, ubicados en Parque Solar Catemu.
ENE 2022	INGETEAM	Servicio toma de muestra y análisis de aceite a 01 transformador Pad Mounted de 1.600KVA, ubicado en PE Cuel – Los Ángeles.
ENE 2022	ARCO ENERGY	Servicio toma de muestra y análisis de aceite a 06 transformadores ubicados en PFV Mercedes – Requínoa.
ENE 2022	CGE	Servicio de Regeneración de Aceite 01 ATR 3 SE Carampangue (2.600 Litros) y 01 T1 SE Tres Pinos (8.700 Litros).
DIC 2021	ELECNOR	Servicio de toma muestra y análisis a 01 transformador de potencia en S.E Hualqui, Concepción.
DIC 2021	ARAUCO	Servicio de toma de muestras y análisis de aceite transformadores, ubicados en Planta Constitución – Región del Maule.
NOV 2021	TRANSELEC	Regeneración de Aceite con Transelec en subestación Cardones el equipo a tratar Autotransformador General Eléctrica Española ATR-3 220/110/13.8 KV 60/70 MVA
OCT 2021	ABB HITACHI	Servicio de Toma Muestra y Análisis de Aceite a Transformador de 16 MVA ubicado en S.E Nueva Imperial.

OCT 2021	MINERA CANDELARIA	Servicios para la normalización Transformador de Poder 10 MVA, de Planta Osmosis SE Puerto Punta Padrones.
OCT 2021	ENLASA	Servicio de toma muestra y análisis de aceite a un transformador de Enlasa Generación ubicado en planta Teno, Curicó.
OCT 2021	TRANSELEC	Ensayos Eléctricos y pasivación reactor KZR subestación Charrúa.
OCT 2021	ARAUCO	Servicio de toma de muestras y análisis de aceite transformadores, ubicados en Planta Constitución – Región del Maule.
SEP 2021	MINERA CENTINELA	Mantenimiento, reparación y pruebas eléctricas a transformadores Planta Sulfuros.
SEP 2021	CEMENTOS POLPAICO	Servicio toma de muestra y análisis de aceite A 11 Transformadores, ubicados en Planta Mejillones
SEP 2021	WEG	Servicio de Montaje, Tratamiento y llenado de aceite y pruebas Eléctricas de 01 Transformador WEG 50 MVA en SE ENAP Talcahuano, Región del Bío-Bío.
SEP 2021	CEMENTOS EL MELON	Servicio Tratamiento y relleno de aceite a 02 Transformador; 01 Transformador de 2.5 MVA con 1.700 litros de aceite y 01 Transformador de 1.5 MVA con 3.600 litros de aceite, ubicado en Planta Cementos Melón – La Calera.
SEP 2021	GEME	Servicios de ensayos eléctricos, revisión y mantención a Transformadores Complejo Nueva Renca.
AGO 2021	ELECTRICA PUNTILLA	Servicio de Limpieza de Subestación Eléctrica Puntilla y eliminación de fuga de aceite Transformador.
AGO 2021	ENEL	Servicio de Tratamiento de Aceite a 1 x TR 3F 13.8/220kV-121MVA, 32.000 lts. ubicado en Central El Toro, Región del Bío Bío.
AGO 2021	CGE	Servicio de Filtrado y Desgasificado de Transformador T3 SE Lautaro, Lautaro IX Región, Chile
AGO 2021	NORTH STAR ENERGY	Servicio de Inspección técnica y calibración de equipo TM3 Serveron.
AGO 2021	VOITH HYDRO	Servicio de Llenado y Pruebas eléctricas de 02 transformador de 170 MVA en Central Alto Maipo.
AGO 2021	ENGIE	Servicio de mantención y pruebas eléctricas a transformador principal y auxiliar U2 al interior de Central Mejillones
AGO 2021	MINERA LOS PELAMBRES	Servicio de cambio de transformadores CCV Molinos SAG.
JUL 2021	TRANSELEC	Servicio de regeneración y pasivación transformadores y reactores a lo largo de Chile.
JUL 2021	LESAFFRE	Servicio de Ensayos Eléctricos y Análisis de Líquidos Aislantes a transformadores MT.
JUL 2021	TSK	Servicio de montaje de 02 transformador 220/23 kV – 85 MVA, y pruebas eléctricas equipos de patio. 220 kV en subestación Llanos Blancos- Coquimbo.
JUL 2021	MINERA CENTINELA	Mantenimiento, reparación y pruebas eléctricas a transformadores Planta Sulfuros.
JUL 2021	SQM	Servicio de Inspección interna y diagnóstico de falla en taller Lubrisider a Transformador de 2 MVA. – SQM.
JUL 2021	ENEL	Servicio Desarme, traslado a talleres e Inspección de Transformador EFACEC N°323/2020 Tr. 220/23 kV N°1 S/E Lampa.
JUL 2021	EKA	Servicio de toma muestra y análisis a 04 transformadores, ubicados en Planta EKA, Talcahuano.
JUL 2021	EMATEL	Servicio de traslado y reemplazo de un transformador 13,2/0.4 kV tipo Pad Mounted de 1.000 kVA y pruebas eléctricas al transformador de reemplazo.
JUL 2021	IDAM	Servicio de Mantención preventiva y pruebas eléctricas a 01 Transformadores y 02 pararrayos en Planta Desalinizadora de Caldera y 08 TM y análisis de aceite- Copiapó.
JUL 2021	SQM	Servicio de reemplazo de aceite transformador de poder (8800 litros) en SE Pedro de Valdivia- Calama.

JUL 2021	SQM	Mantenimiento general de la subestación Convertidora y subestaciones periféricas SQM Planta Coya.
JUN 2021	COLBUN	Servicio de Mantenimiento Transformador de Reserva Central Canutillar.
JUN 2021	TINGUIRIRICA ENERGIA	Servicio de Regeneración de aceite dieléctrico y cambio de tap a 02 transformadores de poder 75/90 MVA 220/154/15 kV con 40.500 litros cada uno, ubicados en Central La Confluencia.
JUN 2021	ENGIE	Servicio toma de muestra y análisis de transformadores Central Andacollo.
JUN 2021	ENGIE	Servicio toma de muestra y análisis de transformadores Central Los Loros.
JUN 2021	PACIFIC HYDRO	Servicio de Tratamiento Aceite Transformador SE #4 –12 MVA 2,3/66 kV con 7.753 litros de aceite, ubicado en Central Hidroeléctrica Pangal, Machalí.
JUN 2021	MINERA LOS PELAMBRES	Servicio de Tratamiento de aceite a transformador SAG 2 Marca OCREV 8650 a 10380 KVA.
MAY 2021	ABB	Servicio de Regeneración de aceite de 03 ATR 220/110/13,2 kV – 100/133 MVA, Central Cerro Navia.
ABR	SELPOT	Mantenimiento Mayor a 02 CTBC tipo VDRM III 1000Y/123C, ensayos eléctricos a transformadores principal y auxiliar, Central Angamos Unidad I / II.
MAR 2021	CRISTALERIAS CHILE	Servicio de Tratamiento y reemplazo de aceite CTBC y Mantenimiento y pruebas eléctricas a Transformador 25 MVA - Planta Cristalería Chile – Llay Llay.
MAR 2021	GEME	Servicio de pruebas eléctricas 04 transformadores ubicados en Central Renca.
MAR 2021	INGETEAM	Servicio de toma de muestra y análisis a 13 transformadores ubicados en PF Doña Carmen.
MAR 2021	MOLYMET	Servicio de toma de muestra y análisis a 30 transformadores ubicados en Planta Nos, Colina.
MAR 2021	SIEMENS	Servicio de toma de muestra y análisis a 03 ATR ubicados en S.E Pan de Azúcar.
MAR 2021	CGE	Servicio de Regeneración de Aceite a 1xTR (11.000 Litros) Ubicado en las dependencias de CGE Sub Estación El Avellano, Los Ángeles VIII Región, Chile.
FEB 2021	ELECNOR	Servicio de reemplazo de válvula en transformador de poder 70 MVA 220/66 kV para Subestación Hualqui.
FEB 2021	ENGIE	Mantenimiento y pruebas eléctricas transformador Principal ABB 223,12,23 kV – 210 MVA y transformador Auxiliar ABB 15,75/4,26/4,26 KV – 21 MVA, ubicados en Central Térmica Andina.
FEB 2021	PV POWER CHILE	Servicio de toma de muestras y análisis a 02 transformadores de 4.550 KVA ubicados en Villa Alegre, Talca.
FEB 2021	ENEL	Servicio de Tratamiento de Aceite a transformador N°2 de 13.8/220kV 121MVA, 32.000 lts. ubicado en Central El Toro, Región del BíoBío
ENE 2021	GEME	Servicios de Tratamiento de Aceite, mantenimiento y ensayos eléctricos a 12 Transformadores, ubicados en Central Renca U1 y U2.
ENE 2021	ENEL	Servicio tratamiento de regeneración de aceite a 01 TR con 31.100 en S.E San Cristobal.
NOV-DIC 2020	NEGRATIN	Armado, tratamiento, llenado de aceite y pruebas eléctricas a 1x TR 3F 220/33kv - 15 MVA con 21.000 kg aceite a instalar en CS Cerro Dominador, localidad de Sierra Gorda, Antofagasta.
DIC 2020	CODELCO VENTANAS	Servicio tratamiento de aceite a cuba de 01 TR con 9750 L y cambio aceite CTBC CONTRATO 4600016859.
OCT 2020	ARCO ENERGY	Servicio de Mantenimiento de 03 Subestaciones Unitarias 3 MVA, 23/0.6kV, Parque Solar: Illapel, Canesa y Chalinga, Región de Coquimbo.
SEP - OCT 2020	SARPEL	Armado, tratamiento y llenado de 1 transformador de 220MVA 220/33kV a instalar en en PF Malgárida II.

OCT 2020	ENEL	Servicio de Mediciones eléctricas transformador aislado en resina 3150 KVA en sala eléctrica, Central Bocamina.
SEP 2020	ISOTRON	Servicio Montaje SE Santa Isabel 1xTR 220 kV - 176 MVA Proyecto Santa Isabel, Maria Elena.
SEP 2020	ELINSER	Servicio de instalación de placas de antivibración en estructuras de conservador a 2xTR 220KV-170 MVA, ubicados en SE elevadora PE Malleco.
AGO-SEPT 2020	ELINSER	Servicio de Armado, Tratamiento y Llenado de Aceite y Pruebas Electricas a 2 TR 3F 220/33KV-170MVA (71.000lts c/u) a instalar en la SE Elevadora del PE Malleco, en la Región de la Araucanía.
AGO 2020	CGE	Servicio de Regeneración de Aceite a TR N°1 66/15 kV-9.4 MVA con 8.469 litros ubicado en Central Chimbarongo.
AGO 2020	CONTITECH	Servicio de toma de muestra y análisis a 4 transformadores ubicados en Planta Contitech.
AGO 2020	WEG	Servicio de Montaje y Ensayos Eléctricos de Pararrayos BT para Transformador que es parte de las instalaciones de la SS/EE Panquehue de propiedad de Chilquinta.
JUL 2020	SAN JUAN S.A.	Servicios de pruebas eléctricas y análisis de aceite a un transformador de potencia 220/33 kV; 110 MVA y un transformador Zigzag 33kV y 1.150 KV, equipos ubicados en Parque Eólico San Juan de Chañaral, ubicado en la Región de Atacama, comuna de Freirina.
JUN 2020	MINERA LOS PELAMBRES	Servicio de cambio de transformadores CCV Molinos: -TR CCV Molinos SAG 1 23 kV - 8.650/10.380 KVA 4300kg aceite -TR Excitación Molino SAG 3 – 500kVA y 500 kg aceite -TR CCV Molino Bolas 9- 500kVA y 500 kg aceite
JUN 2020	AES GENER	Reparación de transformador N° 3 de poder y pruebas eléctricas en Central Queltehue.
JUN 2020	CGE	Servicio de cambio de aceite y regeneración de aceite Centrales Lirquén, Coronel, Puchoco y Horcones.
MAY 2020	CAP	Servicio de Regeneración de aceite dieléctrico a 8 transformadores al interior de planta CAP Talcahuano.
MAY 2020	MINERA CODELCO	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Transformadores CCV Contrato Codelco Teniente.
MAY 2020	ENEL	Contrato Servicio de diagnóstico de equipos y aceites dieléctricos en Enel distribución Los Fresnos.
ABR 2020	MINERA CODELCO	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Transformadores Contrato Codelco Teniente.
ABR 2020	ENEL	Servicio de diagnóstico de equipos y aceites dieléctricos en Enel distribución Los Fresnos.
ABR 2020	SIEMENS	Supervisión de montaje en proyecto Pajonales transformador Siemens 110MVA 27.000 litros de aceite.
ABR 2020	EIFFAGE	Montaje de transformador , llenado de aceite y pruebas eléctricas a Transformador WEG 30 MVA en SE Panquehue.
ABR 2020	CGE	Servicio de Suministro y Reemplazo de Aceite (600lts.) y Mantenimiento General a 1xCDBC y Regeneración de Aceite a 1xTR 66/14,8kV-18,6MVA (14.770lts) instalado en la SE San Fernando, Región de O´ Higgins.
MAR 2020	MINERA CODELCO	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Transformadores Contrato Codelco Teniente.

MAR 2020	MINERA CODELCO	Parada de planta CPLAN en Codelco Teniente mantención y pruebas eléctricas a 16 transformadores de la Planta Concentradora.
MAR 2020	ENEL	Servicio de diagnóstico de equipos y aceites dieléctricos en Enel distribución Los Fresnos.
MAR 2020	ABB	Servicio de Regeneración de aceite dieléctrico de 25.000 litros de aceite contenido en la cuba de 01 ATR ubicado en S.E Pan de Azúcar.
FEB 2020	MINERA CODELCO	Parada de Planta Codelco Potrerillos DSAL Análisis de aceite y mantención de transformadores GFURE.
FEB 2020	MINERA CODELCO	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Transformadores Contrato Codelco Teniente.
FEB 2020	ENEL	Servicio de diagnóstico de equipos y aceites dieléctricos en Enel distribución Los Fresnos.
ENE 2020	MINERA CODELCO	Parada de Planta Codelco Potrerillos DSAL Análisis de aceite y mantención de transformadores GFURE.
ENE 2020	AES GENER	Mantención mayor de CTBC y transformador N°3 inspección de bolsa de goma, pruebas eléctricas y eliminación de fugas de aceite S.E Andes.
ENE 2020	SAESA	Servicio de reparación de fuga de aceite por flexible comunicación cuba conservador, S/E Pilauco.
ENE 2020	MINERA CODELCO	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Transformadores. Contrato Codelco Teniente.
ENE 2020	ENEL	Servicio de diagnóstico de equipos y aceites dieléctricos en Enel distribución Los Fresnos.
DIC 2019	ENEL	Servicio: mantenimiento transformadores Enel Bocamina U1. Transformador elevador, transformador de servicios auxiliares, transformador de excitación.
DIC 2019	INGETEAM	Servicio de Toma de muestra y análisis de aceite a 23 Transformadores Ubicado en Parque Eólico Cuel, Los Ángeles.
DIC 2019	TRANSELEC	Servicio de Regeneración de Aceite S/E Laja Transformador T1 y S/E Charrúa Transformador TR3.
NOV 2019	SAESA	Servicio de Regeneración de aceite dieléctrico a 01 transformador de poder de 8/10 MVA 69/24/13,8 kV y 9.300 litros, ubicado en S/E Puerto Varas.
NOV 2019	GE	Servicio de toma de muestra y logística de envío de muestra a 01 ATR ubicado S.E Changos.
NOV 2019	EKA CHILE	Servicio de Toma de Muestra y Análisis de Aceite a 05 Transformadores, ubicados en Talcahuano.
NOV 2019	OPVAL	Servicio de Toma de Muestra y Análisis de Aceite a 01 Transformador, ubicado en Puerto de Valparaíso.
OCT-2019	CGE	Servicio Regeneración de Aceite a 03 Transformadores ubicados en SE Retiro, SE Hualte, SE Monterrico ubicados en la región VII y VIII.
OCT-2019	TRANSELEC	Servicio de inspección interna, reparación preselector CTBC y Mantenimiento ruptor Autotransformador Monofásico 525/230 kV 250 MVA, ubicado en S.E Ancoa.

OCT-2019	TINGUIRIRICA ENERGIA	Servicio de pruebas eléctricas a TR2 Central La Higuera.
OCT-2019	ENGIE	Servicio Mantenimiento Transformadores de Poder Unidad CTM2, 01 Transformador Principal Ansaldo Coemsa 15,75/231 KV de 197 MVA y 01 Transformador Auxiliar Ansaldo Coemsa 15/4,4 KV de 20 MVA.
OCT-2019	BBOSCH	Servicio de armado, tratamiento y llenado de aceite y pruebas eléctricas en sitio a 1 x TR 220 kV 60 MVA (Unidad Reserva) a instalar en SE planta desaladora Mejillones, II Región.
OCT-2019	ABENGOA	Servicio de Toma de Muestra y Análisis de Aceite a 12 Transformadores, ubicados al interior de Codelco División Chuquicamata.
OCT-2019	SAESA	Servicio Regeneración de Aceite y Tratamiento de Pintura de 01 transformador AEG de 10 MVA 66/13,8 kV con 7,1 Toneladas de Aceite, ubicado en S.E Los Lagos.
OCT-2019	GE	Servicio de Cambio de Placa Tc de Neutro En Reactor De 500kv en Subestación Changos
SEP-2019	GE	Servicio de cambio de radiadores en Reactor 5353PB159-01 de 500 KV Subestación Cumbres-Diego de Almagro.
SEP-2019	FATSUR	Servicio Montaje. Llenado, Tratamiento de Aceite y pruebas a transformador 220Kv-120 MVA. Proyecto Solarpack, Granja solar.
SEP-2019	BBOSCH	Servicio de Montaje, tratamiento y llenado de aceite y pruebas electricas en sitio a 1 x TR 220 Kv-60 MVA a instalar en SE Planta desaladora Mejillones, II Región.
AGO 2019	ENGIE	Servicio de mantenimiento Transformadores y tratamiento de aceite a Booster 1, ATR1, Booster 2 y ATR2 con un total de 150.953 Litros de aceite, ubicados en central Tocopilla
AGO 2019	AES GENER	Servicio de Eliminacion de filtraciones y pruebas transformadores Central Maitenes.
AGO 2019	ELECTRICA PUNTILLA	Servicio de Regeneración de aceite a 01 Transformador de 12 MVA 10.500 litros ubicado en Eléctrica Puntilla, Central Puntilla, Santiago
JUL 2019	AES GENER	Eliminación de fugas de aceite dieléctrico en caja de aisladores de baja tensión transformador UNIAO de 95 MVA 220/12kv en central eléctrica El Alfalfal AES Gener complejo cordillera.
JUL 2019	AES GENER	Servicio de Retiro de Transformador Siniestrado, ubicado al interior de central Alfalfal, Aes General San Jose Maipo.
JUN 2019	NEGRATIN	Servicio de armado, tratamiento, llenado de aceite y pruebas eléctricas a 1x TR 220KV - 128MVA y 1x TR SSAA 13,2/6,9KV - 40MVA - PS Cerro Dominador, sector sierra gorda segunda región.
JUN 2019	TINGUIRIRICA ENERGÍA	Servicio de pruebas eléctricas a TR1 Central La Higuera.
JUN 2019	CEMENTOS BIO BIO	Servicio de Toma de Muestra y Análisis de Aceite a 12 Transformadores Cementos Bio Bio, Planta Talcahuano
JUN 2019	AES GENER	Desmontaje Transformador AES GENER Central Alfalfal.

ABR 2019	AES GENER	Servicio de cambio de válvula de sobrepresión y Tratamiento de aceite Unidad 2A Central Ventanas
ABR 2019	ELECTRICA PUNTILLA	Servicio de Regeneración de aceite a 01 Transformador 25 MVA 18.370 litros ubicado en Eléctrica Puntilla, Florida 2, Santiago
ABR 2019	AES GENER	Inspección de cambiador de Tap y tratamiento de aceite en transformador Unidad N°2 Aes Gener Guacolda Huasco.
ABR 2019	ELECTRICA PUNTILLA	Servicio de Regeneración de aceite a 01 Transformador ubicado en Eléctrica Puntilla, Florida 3, Santiago.
MAR-ABR 2019	AES GENER	Servicio de Mantenimiento de Transformadores ventanas unidad V2.
FEB 2019	MINERA CODELCO	Contrato distrito Sur de transformadores ubicados en división Teniente, Andina Ventanas.
FEB 2019	MINERA CODELCO	Contrato de Análisis De Aceite Y Mantenimiento Transformadores GFURE, División Salvador.
FEB 2019	DURO FELGUERA	Servicio de Toma de Muestra y Análisis a 02 Transformadores de poder, ubicados en Central Cogeneración Aconcagua, Concón.
FEB 2019	COLBUN	Servicio Toma De Muestras Y Análisis Aceite Transformadores Rectificadores 2019,2020 ubicados en Central Santa María.
FEB 2019	CEMENTOS BIO BIO	Servicio de Toma de Muestra y Análisis de Aceite a 04 Transformadores Cementos Bio Bio, Planta Teno.
FEB 2019	ELECTRICA PUNTILLA	Servicio de regeneración y llenado de aceite ubicados en: CH Puntilla, CH Florida, CH Rincón, CH Puntilla y CH Llano.
ENE 2019	GE	Servicio de reparaciones en sitio a reactores 500 Kv ubicados en Subestaciones TEN Cumbres; Changos y Nva Cardones. Proyecto SIC SING.
ENE 2019	CAP	Servicio de regeneración de 09 transformadores ubicados en Planta CAP, Huachipato.
ENE 2019	AES GENER	Servicio de Mantenimiento y pruebas de Transformadores Principales 320 MVA y Auxiliar 40 MVA, de las unidades V3. Ventanas
ENE 2019		Servicio de Reparación de Transformadores PS020- SIC SING, S.E Cumbres y Changos.
DIC 2018	MOLYMET	Servicio de toma de muestra y análisis a 29 transformadores, ubicados en Planta Nos.
DIC 2018	TECNET	Servicio de tratamiento de aceite a 04 transformadores de 2.500 kva, 13.800/400 v con 1600 lts. cada uno, ubicados en Teno.
NOV 2018	ABB	Servicio de instalación acoplamiento flexible entre conservador y estanque transformador molino SAG Minera Centinela.
OCT 2018	ENEL	Eliminación de filtraciones, Cambio de aceite de CTBC y Mediciones Eléctricas en Transformador de Servicios Generales En Central Bocamina.
OCT 2018	ICG	Eliminación de fugas de aceite dieléctrico por Bushing De Mt y válvula de sobrepresión en Transformador Rectificador N° 2 De Ew-Tag 60-Tf-117. Perteneciente a circuito Planta Electrowinning Minera Spence.
SEP 2018	MINERA CENTINELA	Servicio de reparación transformadores secos 2840 kV.